



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(Главное управление МЧС России
по Республике Башкортостан)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005
Телефон: (347) 252-59-52 Факс (347) 273-42-86
E-mail: cancel@02.mchs.gov.ru
Единый телефон доверия (347) 222-87-89

01.10.2025 № ИВ-169-21384

На _____ от _____

Главам администраций
муниципальных районов и
городских округов
Республики Башкортостан

О направлении информации

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует вас, что по состоянию на 30 сентября 2025 года на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 5 945 пожаров, при которых погибли 154 человека, травмы различной степени тяжести получили 138 человек.

Особое беспокойство вызывает обстановка с гибелью и травматизмом детей при пожарах. На сегодняшний день в результате пожаров погибли 12 детей, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и травмированы 24 ребенка, что на 9,1 % больше, чем в прошлом году.

Только 29 сентября текущего года произошло 2 пожара в жилых домах, где проживали многодетные семьи.

Первый случай произошел утром на территории Кармаскалинского района в д. Савалеево, где произошло возгорание одноэтажного многоквартирного жилого дома. В доме проживала многодетная семья, воспитывающая 3 детей, 2013, 2014 и 2018 годов рождения. Семья на каком-либо профилактическом учете не состоит. Родители в момент возникновения пожара находились на работе, дети - в школе. Жилые помещения дома автономными дымовыми пожарными извещателями оборудованы не были. Данный жилой дом профилактической группой администрацией сельского поселения в 2025 году на предмет соблюдения требований пожарной безопасности не обследовался.

Второй случай зарегистрирован на территории Нурымановского района в с. Нимислярово, где ближе к полудню произошло возгорание одноэтажного многоквартирного жилого дома. В данном доме также проживала многодетная семья, воспитывающая 6 детей, 2012, 2013, 2015, 2018, 2021 и 2022 годов рождения. Жилой дом был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем. Однако он при

пожаре не сработал, по причине отсутствия элемента питания. В момент возникновения пожара двое детей и отец находились у родственников в Шаранском районе, двое детей - в школе, а мать и двое младших детей были в доме. Профилактическая работа по данному адресу проводилась работниками администрации сельского поселения 18 июля 2025 года. В результате пожара жилой дом значительно поврежден огнем. В настоящее время 4 детей направлены для временного проживания в социальный приют.

Причинами пожаров в обоих случаях послужил аварийный режим работы внутренних электрических сетей.

В результате пожаров гибели и травматизма взрослых и детей удалось избежать благодаря тому, что пожары произошли в дневное время, и дети находились под присмотром взрослых.

Несмотря на то, что со стороны Правительства Республики Башкортостан уделяется значительное внимание вопросам обеспечения автономных дымовых пожарных извещателей для категории лиц, относящихся к группе риска, вышеперечисленные происшествия свидетельствуют о недостаточном внимании к вопросам обеспечения пожарной безопасности мест проживания семей с детьми со стороны профилактических групп и полном их бездействии.

В связи с вышеизложенным, предлагаю:

взять на личный контроль организацию профилактической работы в местах проживания семей с детьми;

актуализировать списки многодетных семей и семей с детьми, проживающих на территориях муниципальных образований Республики Башкортостан;

провести проверки наличия и исправности автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в местах проживания семей с детьми;


рассмотреть возможность оказания адресной помощи малоимущим семьям в ремонте внутренних электрических сетей и отопительных печей;

проинформировать родителей посредством социальных сетей и родительских собраний в образовательных учреждениях о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе о содержании в исправном состоянии автономных дымовых пожарных извещателей;

в случае, если в местах проживания данных семей систематически нарушаются требования пожарной безопасности и допускается асоциальное поведение родителей, инициировать временное изъятие детей в социальные учреждения.

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления

Рыжиков Евгений Вячеславович
8(347)253-10-06



В.Н. Горин